

Dane dotyczące Zamawiającego

PEC Geotermia Podhalańska S.A.
Bańska Niżna, ul. Cieplice 1, 34-424 Szaflary
Biuro: Ul. Nowotarska 35 A
34-500 Zakopane
NIP 736-14-44-064
REGON 4958337

WARUNKI TECHNICZNE

42511100-2 Wymienniki ciepła

Przedmiot zamówienia obejmuje dobór i dostawę dwóch nowych płytowych wymienników ciepła do Ciepłowni Geotermalnej PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A. w Bańskiej Niżnej przy ulicy Cieplice 1, w ramach zadania pod nazwą: „Dostawa dwóch wymienników ciepła do Ciepłowni Geotermalnej o mocy ok. 7,8 MW każdy”.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Dobór i dostawa dwóch nowych kompletnych płytowych skręcanych wymienników ciepła.
2. Dostawa izolacji cieplnej do wymienników.
3. Transport wraz z załadunkiem i rozładunkiem

Miejsce dostawy:

Ciepłownia Geotermalna PEC GEOTERMIA PODHALAŃSKA S.A.
Bańska Niżna, Ul. Cieplice 1
34-424 Szaflary

2. Podstawowe parametry doborowe płytowego wymiennika ciepła:

- **Typ: Płytowy skręcany, przeciwprądowy.**
- **Kryterium doborowe nr 1:**

Moc:	7800 kW
Temperatura projektowa:	100 °C
Zapas powierzchni:	15%
Strona pierwotna:	
Temperatura wejściowa:	85 °C
Temperatura wyjściowa:	52 °C
Maksymalny spadek ciśnienia:	50 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze:	25 bar
Króćce przyłączeniowe	DN200

Strona wtórna:	
Temperatura wejściowa	50 °C
Temperatura wyjściowa:	83 °C
Maksymalny spadek ciśnienia:	55 kPa
Maksymalne ciśnienie robocze:	16 bar
Króćce przyłączeniowe	DN200


- **Materiał płyt wymiennika ciepła: Stal AISI 316Ti (EN 1.4571) lub inna o wysokiej odporności na korozję eksploatowanej wody termalnej.**

W związku z właściwościami wody termalnej istnieje konieczność zastosowania materiałów o wysokiej odporności na korozję do wszystkich elementów wymienników ciepła mających bezpośredni kontakt z wodą termalną.

UWAGA: Zamawiający wyłącza z zakresu gwarancji odporność korozyjną materiału płyt, pod warunkiem spełnienia przez Wykonawcę wymagań Zamawiającego w stosunku do oferowanego materiału płyt wymiennika ciepła określonego w Warunkach Technicznych (**Stal AISI 316Ti (EN 1.4571)**).

Skład wody **załącznik nr I** do Warunków Technicznych

- **Wymagane wymiary wymienników ciepła**



Wykonawca zobowiązany jest do udostępnienia wszystkich danych koniecznych do zaprojektowania oraz montażu w/w wymienników ciepła oraz uczestnictwa w rozruchu po zamontowaniu.

Załączniki do Warunków Technicznych:

1. Skład wody.
2. Analiza gazu.