



Zakopane, 13 lutego 2024 r.

L.Dz.PEC GPSA/BS/201/2024

dotyczy postępowania pod nazwą **Wykonanie rurociągu „zrutowego” wody geotermalnej o średnicy nominalnej DN450 pomiędzy CIEPŁOWNIĄ GEOTERMALNĄ w Szaflarach – Bańskiej Niżnej i POMPOWNIĄ GEOTERMALNĄ w Białym Dunajcu**

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym nr 15/2013 z późn. Zmianami, Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wnioskach zapytania bez ujawnienia ich źródła.

#### **Wyjaśnienia treści SIWZ**

##### **Pytania:**

1. Z uwagi na chęć złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o zmianę punktu 8.2.2. SIWZ na:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na umieszczeniu w rurze stalowej/żeliwnej średnicy nominalnej min. DN200 mm wkładki separującej HDPE metodą ciasnopasowaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN lub dwie roboty budowlane polegającą na umieszczeniu w rurze stalowej/żeliwnej średnicy nominalnej min. DN200 mm wkładki separującej HDPE metodą ciasnopasowaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN każda wraz z załączeniem dowodów określających czy robota ta została wykonana należyście.

Ad.1. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu pkt. 8.2.2. SIWZ.

2. W przekazanych załącznikach do Projektu Budowlanego do zamierzenia budowlanego: „Budowa rurociągu zrutowego DN 450-630 wody geotermalnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą obejmującą ułożenie kabla elektroenergetycznego średniego napięcia i kanalizacji teletechnicznej pomiędzy ciepłownią geotermalną w Szaflarach — Bańskiej Niżnej i pompownią geotermalną w Białym Dunajcu, na terenie Gminy Szaflary” w zeskanowanym pliku pn. „ZAŁ 1-03\_05\_-Zał. do PB\_str 17-34”, brakuje str. 30 dot. wydania zaświadczenia o braku konieczności uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów



z produkcji leśnej przez Regionalną Dyрекcję Lasów Państwowych w Krakowie.  
Prosimy o udostępnienie brakującej strony.

Ad.2. Zamawiający udostępnia brakującą stronę.

3. W związku z chęcią przystąpienia do w/w przetargu niniejszym zwracamy się z prośbą o skorygowanie warunku udziału w postępowaniu, określonego w pkt. 8.2 SIWZ na następujący:

8.2. zdolności technicznej lub zawodowej,

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, w okresie ostatnich 7 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 PLN z materiałów kwasoodpornych średnicy nominalnej min. DN200 mm wraz z załączeniem dowodów określających czy robota ta została wykonana należycie (referencje lub inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty zostały wykonane a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane), a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy

Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę zapisów pkt. 8.2. SIWZ.

4. Oraz określonego w pkt. 8.2.3.1. SIWZ na następujący:

8.2.3. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

8.2.3.1.jedną osobą (1) pełniącą funkcję kierownika budowy, w branży sanitarnej, posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; wraz z dołączeniem do oferty aktualnego wpisu do właściwej izby samorządu zawodowego. Zamawiający wymaga, by osoba ta wykazała się wykonaniem co najmniej jednej roboty budowlanej jako kierownik robót branżowy o wartości nie mniejszej niż 3.000.000 PLN netto;

Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę zapisów pkt. 8.2.3.1 SIWZ.

5. Z uwagi na chęć złożenia oferty w przedmiotowym postępowaniu, zwracamy się z prośbą o zmianę punktu 8.2.2. SWIZ na:



Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na umieszczaniu w rurze stalowej/żeliwnej średnicy nominalnej min. DN200 mm wkładki separującej HDPE metodą ciasnopasowaną o wartości nie mniejszej niż 2.000.000 PLN lub dwie roboty budowlane polegającą na umieszczaniu w rurze stalowej/żeliwnej średnicy nominalnej min. DN200 mm wkładki separującej HDPE metodą ciasnopasowaną o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 PLN każda wraz z załączeniem dowodów określających czy robota ta została wykonana należycie.

Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody za zmianę zapisów pkt. 8.2.2 SIWZ.

6. Dotyczy §2 ust. 3 Umowy:

„Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wymaganiami specyfikacji technicznej, SWZ i oświadcza, że skalkulował swoją ofertę w oparciu o powyższe dokumenty, w tym także o elementy niewyszczególnione w ST, innych dokumentach a niezbędne do prawidłowego zaprojektowania, wykonania, uruchomienia, funkcjonowania i odbioru przedmiotu robót.” W związku z tym, że przedmiotu zamówienia nie stanowią prace projektowe, proszę o wykreślenie z przytoczonego wyżej ustępu „zaprojektowania”.

Ad.6. Przedmiot zamówienia obejmujący m.in. sporządzenie dokumentach projektowych został opisany w Warunkach technicznych (WT) przedmiotu zamówienia, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach umowy.

7. Według §5 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2.1. , §6 ust. 11 oraz §8 ust. 3 Umowy:

„Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1:

1. wykonać dokumentację projektową zgodnie z ST oraz przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową zgodnie z zasadami i terminami odbioru dokumentacji projektowej określonymi w ST. Wykonawca zobowiązany jest po realizacji całego przedmiotu umowy przenieść na Zamawiającego prawa autorskie wykonanej dokumentacji projektowej zgodnie z zapisami w SWZ ,bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia

2. zrealizować przedmiot umowy zgodnie z:

2.1 dokumentacją projektową opracowaną przez Wykonawcę i zatwierdzoną przez Zamawiającego oraz wymaganiami Zamawiającego zawartymi w SWZ i Specyfikacji Technicznej”

§6 ust. 11

„przygotowanie dokumentacji projektowej, i przedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie zgodnie z zapisami zawartymi w ST w przypadku



zaistnienia innych rozwiązań technologicznych lub warunków terenowych albo innych ważnych okoliczności”

§8 ust. 3. Wykonawca podczas wykonywania projektów będzie sporządzał szczegółowy ich opis, oraz przedstawi instrukcję użytkowania dla poszczególnych zaprojektowanych i wykonanych systemów.

Natomiast Opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.1. stanowi, iż

„Przedmiotem niniejszego zamówienia jest realizacja na podstawie dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy przez Zamawiającego inwestycji (...)”

W związku z tym, że przedmiotu Zamówienia nie stanowi wykonanie prac projektowych, proszę o modyfikację/wykreślenie ww. zapisów Umowy.

Ad.7. Przedmiot zamówienia obejmujący m.in. sporządzenie dokumentach projektowych został opisany w Warunkach technicznych (WT) przedmiotu zamówienia, co znalazło odzwierciedlenie w zapisach umowy.

8. Dotyczy rysunek nr 4 projektu technologicznego: „Sposób przygotowania i montaż łuków DN450”.

Prosimy o bardziej szczegółowe rozpisanie metody wywinięcie końców rur PE na kołnierze metodą termoplastyczną. Sama rura ma mieć 12 mm grubości ścianki. Nie ma technologii systemowej do wykonania takiej pracy. Do tego musi być tak wykonana aby dało się wykonać szczelne połączenie kołnierzowe. Oraz żeby nie została naruszona struktura rury HDPE która mogła by skutkować jej uszkodzeniem.

Ad.8. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i technologią wykonywania tego typu robót

Z poważaniem