

Zakopane, 24.06.2025 r.

L.Dz.PEC GP/BS/527/2025

Uczestnicy postępowania

dot. postępowania nr 31/2025 pn. „Budowa chłodni wentylatorowych na terenie Ciepłowni Geotermalnej” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie § 15 ust. 2 Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PEC Geotermia Podhalańska S.A. wprowadzonym Zarządzeniem wewnętrznym nr 15/2013 z późn. zmianami, Zamawiający dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wnioskach zapytania bez ujawnienia ich źródła.

Pytania:

1. Czy w zakresie przedmiotu zamówienia wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej – projekt budowlany oraz uzyskanie pozwolenia na budowę?

Ad.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące dokumentacji budowlanej zostały opisane w pkt.3.1. Warunków Technicznych stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ. W ocenie Zamawiającego wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę wydaje się nie być konieczne; dokumentację należy sporządzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W SIWZ w pkt.9.ppkt.4 a. wymagają Państwo wykazania, że wykonawca dysponuje osobą zdolną do pełnienia funkcji kierownika budowy, lecz nie określono w jakiej specjalności powinny być te uprawnienia budowlane – prosimy o uściślenie jaka specjalność uprawnień budowlanych jest dokładnie wymagana?

Ad.2. Zamawiający wymaga by Wykonawca wykazał się dysponowaniem osobą pełniącą funkcję kierownika budowy, posiadającej uprawnienia do kierowania robotami objętymi przedmiotem zamówienia. W ocenie Zamawiającego osoba posiadająca uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych spełni warunek opisany w pkt.9.1.ppkt.4)a) SIWZ.

3. W wymaganiach do projektu wykonawczego zawarto opisy procedur spawania, odbioru spawów itp. – z naszych informacji z wizji lokalnej wynika, że instalacja jest tworzywa sztucznego i zaleca się unikanie materiałów korodujących... proszę o uściślenie.

Ad.3. Zamawiający informuje, że część instalacji jest wykonana z tworzywa sztucznego i ze stali kwasoodpornej.

4. Czy po stronie Wykonawcy wymagane jest przygotowanie do odbioru przez UDT?

Ad.4. Zgodnie z zapisami pkt. 2.1. Warunków Technicznych: „Czynności niewymienione w tym opisie, a konieczne do prawidłowego zaprojektowania, wykonania, uruchomienia, funkcjonowania i odbioru obiektu uważa się za włączone w zakres robót i wliczone do ceny ryczałtowej”.

Z poważaniem

Sporządził: Dagmara Pyż, Kierownik Biura Spółki, tel. 182015041 wew.131